

1. Med tanke på den backe som är upp till fastigheten föreslås parkeringsplats för rörelsehindrad vid nr 1.
2. Rörelsen runt fastigheten bör vara en hårdgjord yta som är så flack som möjligt. Max lutning 1:12 men med strävan mot 1:20. Då kan man parkera på parkeringsplatsen för rörelsehindrad och ta sig runt fastigheten med rullstol på egen hand.
3. Viloplats i grönskan – ytan bör vara hårdgjord och urklippt med en friyta på minst 1,5 meter för att skapa vändyta för rullstol.
4. Vägen till den södra odlingen bör vara så flack som möjligt. Max 1:12 med strävan mot 1:20.
5. Kantstenen bör sänkas om man valt att parkera på ”stora parkeringen”.
6. Jag tror att det blir svårt att klara tillgängligheten på denna sträcka med anledning av hur det ser ut på platsen. Klarar vi övriga åtgärder så kan man ändå ta del av platsen i sin helhet. Olika infarter till parken varav en blir tillgänglighetsanpassad kan vara gott nog.
7. Finns det möjlighet att skapa någon förhöjd odling där man som sittande i rullstol kan komma intill för att kunna plantera?